



Warszawa, dn. 02.02.2022r.

**Wyjaśnienia dotyczące postępowania z zakresu
wykonania przeglądu pięcioletniego instalacji elektrycznej w Pałacu Staszica.**

W związku z zapytaniami przekazujemy informacje j.n.

1. Liczba gniazd i wpustów oświetleniowych wynosi 2057;
2. Liczba obwodów 1-fazowych wynosi 713;
3. Liczba obwodów 3-fazowych wynosi 112;
4. Liczba instalacji odgromowych wynosi 14;
5. Liczba wyłączników p.poż. 1.

Dyrektor
Marcin Wochyń
Marcin Wochyń